

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП1**
 Обслуживающая организация: **ИП Евдокимов**
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)** Телефон:
 Строит. адрес: **ЮЗПЧ Кв20 (3.3)**
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68439_ч_0821	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема): СП0
Вычисл-ль: СПТ941.11 № 68439	расходомер:	Gmin= 0,72 Gmax= 180	Термопреобр.: Преобр.давления: Тхв, °С =
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0,72 180	КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0,72 180	КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,15 3	
Подпиточный трубопровод (V6)	ВСГ-15	0,15 3	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3873 Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,7821
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:			Qгвс.ср.= 0,3303
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 475,65 Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 132,12 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021																				Контрольные данные		Общее						
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс						
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотпл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал		
23.07.2021					0,00			0,00																				
24.07.2021					0,00			0,00																				
25.07.2021					0,00			0,00																				
26.07.2021					0,00			0,00																				
27.07.2021					0,00			0,00																				
28.07.2021					0,00			0,00																				
29.07.2021					0,00			0,00																				
30.07.2021					0,00			0,00																				
31.07.2021					0,00			0,00																				
01.08.2021					0,00			0,00																				
02.08.2021					0,00			0,00																				
03.08.2021					0,00			0,00																				
04.08.2021					0,00			0,00																				
05.08.2021					0,00			0,00																				
06.08.2021					0,00			0,00																				
07.08.2021					0,00			0,00																				
08.08.2021					0,00			0,00																				
09.08.2021					0,00			0,00																				
10.08.2021					0,00			0,00																				
11.08.2021					0,00			0,00																				
12.08.2021					0,00			0,00																				
13.08.2021					0,00			0,00																				
14.08.2021					0,00			0,00																				
15.08.2021					0,00			0,00																				
16.08.2021					0,00			0,00																				
17.08.2021					0,00			0,00																				
18.08.2021					0,00			0,00																				
19.08.2021					0,00			0,00																				
20.08.2021					0,00			0,00																				
21.08.2021					0,00			0,00																				
22.08.2021					0,00			0,00																				
Среднее	####		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00																				#ДЕЛ/0!
Итого	0		0,00	0,00	0,00																							0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **744** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **19,44** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **90,02** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ встр.часть**
 Обслуживающая организация: **ИП Евдокимов**
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)** Телефон:
 Строит.адрес: **ЮЗПЧ Кв20 (4.3)**
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ:

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68429_ч_0821	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема): СП0	Преобр.давления:	Tхв, °C =
Вычисл-ль: СПТ941.11 № 68429	расходомер:	Gmin= 0,29 Gmax= 72	Термопреобр.:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,29	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,29	КТПТР-01		
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,15	3		
Подпиточный трубопровод (V6)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-хв)-M2*(h2-хв)	лето: Q=M1*(h1-хв)-M2*(h2-хв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1104 Qвент.= 0,1892	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,3784	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0	Qгвс.ср.= 0,157	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 37,85 Gвент.= 64,87	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 62,8 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021																				Контрольные данные		Общее тепло						
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс						
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотпл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал		
23.07.2021					0,00			0,00																				
24.07.2021					0,00			0,00																				
25.07.2021					0,00			0,00																				
26.07.2021					0,00			0,00																				
27.07.2021					0,00			0,00																				
28.07.2021					0,00			0,00																				
29.07.2021					0,00			0,00																				
30.07.2021					0,00			0,00																				
31.07.2021					0,00			0,00																				
01.08.2021					0,00			0,00																				
02.08.2021					0,00			0,00																				
03.08.2021					0,00			0,00																				
04.08.2021					0,00			0,00																				
05.08.2021					0,00			0,00																				
06.08.2021					0,00			0,00																				
07.08.2021					0,00			0,00																				
08.08.2021					0,00			0,00																				
09.08.2021					0,00			0,00																				
10.08.2021					0,00			0,00																				
11.08.2021					0,00			0,00																				
12.08.2021					0,00			0,00																				
13.08.2021					0,00			0,00																				
14.08.2021					0,00			0,00																				
15.08.2021					0,00			0,00																				
16.08.2021					0,00			0,00																				
17.08.2021					0,00			0,00																				
18.08.2021					0,00			0,00																				
19.08.2021					0,00			0,00																				
20.08.2021					0,00			0,00																				
21.08.2021					0,00			0,00																				
22.08.2021					0,00			0,00																				
Среднее	####		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00																				#ДЕЛ/0!
Итого	0		0,00	0,00	0,00																							0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **744 час**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **19,44 °C** **0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **4,46 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64</p>	<p>Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.08.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 2E56B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E</p> <p>Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3</p>
--	--

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 61242**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68375	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-C1	0,48	120	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-C1	0,48	120	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-25	0,35	7		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,7394	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0,0627	Qгвс. = 0,438
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,0627	Qгвс.ср = 0,129
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 253,509	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 25,08	Gгвс. = 51,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2			
23.07.2021	24,00	*	113,41	114,32	-0,91	71,23	56,90	14,33																	1,59
24.07.2021	24,00	*	121,66	123,52	-1,86	70,62	57,19	13,43																	1,54
25.07.2021	24,00	*	115,93	118,47	-2,54	71,29	57,16	14,13																	1,51
26.07.2021	24,00	*	122,01	124,82	-2,81	68,09	54,98	13,11																	1,46
27.07.2021	24,00	*	200,06	203,28	-3,22	59,57	52,69	6,88																	1,24
28.07.2021	24,00	*	350,74	356,05	-5,31	58,88	54,83	4,05																	1,18
29.07.2021	24,00	*	341,03	346,96	-5,93	58,13	53,92	4,21																	1,17
30.07.2021	24,00	*	347,63	353,49	-5,86	58,60	54,38	4,22																	1,20
31.07.2021	24,00	*	334,79	340,50	-5,71	59,47	54,89	4,58																	1,27
01.08.2021	24,00	*	334,89	340,65	-5,76	59,43	54,88	4,55																	1,26
02.08.2021	24,00	*	337,72	343,54	-5,82	59,55	54,98	4,57																	1,27
03.08.2021	24,00	*	373,03	378,98	-5,95	58,66	54,56	4,10																	1,26
04.08.2021	24,00	*	371,44	377,44	-6,00	63,18	59,01	4,17																	1,25
05.08.2021	24,00	*	344,68	350,56	-5,88	65,12	60,52	4,60																	1,28
06.08.2021	24,00	*	349,93	355,81	-5,88	62,44	57,78	4,66																	1,34
07.08.2021	24,00	*	354,20	359,80	-5,60	59,60	55,02	4,58																	1,37
08.08.2021	24,00	*	373,27	379,10	-5,83	58,79	54,31	4,48																	1,41
09.08.2021	24,00	*	318,76	324,14	-5,38	60,04	54,89	5,15																	1,39
10.08.2021	24,00	*	235,67	240,14	-4,47	61,47	54,36	7,11																	1,47
11.08.2021	24,00	*	244,78	249,34	-4,56	60,90	54,36	6,54																	1,39
12.08.2021	24,00	*	358,75	364,63	-5,88	58,46	54,06	4,40																	1,31
13.08.2021	24,00	*	342,35	348,17	-5,82	59,51	54,74	4,77																	1,36
14.08.2021	24,00	*	340,25	346,10	-5,85	58,46	53,88	4,58																	1,29
15.08.2021	24,00	*	344,91	350,55	-5,64	57,43	52,90	4,53																	1,31
16.08.2021	24,00	*	334,73	338,78	-4,05	59,75	54,78	4,97																	1,49
17.08.2021	24,00	*	281,21	285,26	-4,05	60,96	55,04	5,92																	1,48
18.08.2021	24,00	*	314,17	319,22	-5,05	60,48	55,32	5,16																	1,39
19.08.2021	24,00	*	357,54	363,29	-5,75	59,83	55,51	4,32																	1,28
20.08.2021	24,00	*	373,64	379,57	-5,93	59,13	54,74	4,39																	1,37
21.08.2021	24,00	*	321,80	327,39	-5,59	60,48	55,22	5,26																	1,43
22.08.2021	24,00	*	328,14	333,86	-5,72	59,83	54,36	5,47																	1,53
Среднее	24,00		302,68	307,67	-4,99	61,27	55,23	6,04																	1,36
Итого	744,00		9383,12	9537,73	-154,61																				42,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **42,09** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 2565B9007 AAD318C4F6679DD6FDBE54E
 Представитель теплонаблюдательной организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 61243**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32135	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-C1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-C1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,9627	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 330,069	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 70,72 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2				
23.07.2021	24,00	*	89,86	89,98	-0,12	75,28	56,57	18,71																		1,69
24.07.2021	24,00	*	111,94	112,60	-0,66	74,52	57,74	16,78																		1,86
25.07.2021	24,00	*	112,35	112,92	-0,57	75,30	57,47	17,83																		1,99
26.07.2021	24,00	*	88,29	88,52	-0,23	74,29	56,05	18,24																		1,61
27.07.2021	24,00	*	212,30	213,07	-0,77	63,88	57,78	6,10																		1,28
28.07.2021	24,00	*	106,04	106,52	-0,48	67,49	54,12	13,37																		1,41
29.07.2021	24,00	*	117,88	118,52	-0,64	67,04	55,81	11,23																		1,31
30.07.2021	24,00	*	99,75	100,22	-0,47	67,66	54,85	12,81																		1,27
31.07.2021	24,00	*	92,28	92,66	-0,38	68,64	54,42	14,22																		1,31
01.08.2021	24,00	*	108,76	109,27	-0,51	68,40	54,57	13,83																		1,49
02.08.2021	24,00	*	100,68	101,13	-0,45	68,69	54,37	14,32																		1,43
03.08.2021	24,00	*	118,65	119,07	-0,42	67,95	56,09	11,86																		1,40
04.08.2021	24,00	*	120,19	120,76	-0,57	68,40	56,16	12,24																		1,46
05.08.2021	24,00	*	113,94	114,54	-0,60	68,82	55,84	12,98																		1,46
06.08.2021	24,00	*	446,30	450,44	-4,14	69,19	65,58	3,61																		1,41
07.08.2021	24,00	*	831,73	839,23	-7,50	68,75	66,46	2,29																		1,53
08.08.2021	24,00	*	922,92	931,27	-8,35	68,14	66,16	1,98																		1,41
09.08.2021	24,00	*	459,90	463,86	-3,96	68,98	65,04	3,94																		1,63
10.08.2021	24,00	*	187,11	188,24	-1,13	70,64	60,92	9,72																		1,78
11.08.2021	24,00	*	197,25	198,40	-1,15	69,95	61,16	8,79																		1,69
12.08.2021	24,00	*	355,48	357,91	-2,43	67,59	62,72	4,87																		1,63
13.08.2021	24,00	*	272,09	273,73	-1,64	68,66	62,08	6,58																		1,73
14.08.2021	24,00	*	417,41	420,40	-2,99	66,92	62,67	4,25																		1,65
15.08.2021	24,00	*	521,93	525,96	-4,03	66,07	62,60	3,47																		1,64
16.08.2021	24,00	*	287,00	288,52	-1,52	68,72	62,24	6,48																		1,81
17.08.2021	24,00	*	189,14	190,39	-1,25	70,58	60,92	9,66																		1,78
18.08.2021	24,00	*	220,29	221,88	-1,59	69,67	61,46	8,21																		1,74
19.08.2021	24,00	*	276,21	278,31	-2,10	68,89	62,09	6,80																		1,79
20.08.2021	24,00	*	294,43	296,70	-2,27	68,46	62,16	6,30																		1,76
21.08.2021	24,00	*	219,50	221,03	-1,53	69,90	61,42	8,48																		1,80
22.08.2021	24,00	*	319,58	322,08	-2,50	69,07	62,71	6,36																		1,92
Среднее	24,00		258,43	260,26	-1,84	69,24	59,68	9,56																		1,60
Итого	744,00		8011,18	8068,13	-56,95																					49,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **49,67** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) **Идентификатор документа: 09255500076692186456679DD6FDBE54E**
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, **РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ**
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 61244**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32131	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 1,2337	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот. = 422,983	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 90,84 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2					
23.07.2021	24,00	*	118,91	119,61	-0,70	74,39	59,45	14,94																			1,75
24.07.2021	24,00	*	104,35	104,88	-0,53	73,58	57,22	16,36																			1,69
25.07.2021	24,00	*	126,40	126,58	-0,18	74,47	59,33	15,14																			1,92
26.07.2021	24,00	*	117,23	117,46	-0,23	73,55	58,07	15,48																			1,82
27.07.2021	24,00	*	292,45	293,74	-1,29	65,23	59,72	5,51																			1,58
28.07.2021	24,00	*	223,82	224,32	-0,50	67,29	59,35	7,94																			1,78
29.07.2021	24,00	*	212,45	212,83	-0,38	67,04	58,58	8,46																			1,81
30.07.2021	24,00	*	177,50	177,88	-0,38	67,47	57,76	9,71																			1,73
31.07.2021	24,00	*	176,95	177,35	-0,40	68,46	58,65	9,81																			1,74
01.08.2021	24,00	*	215,02	215,44	-0,42	68,26	59,26	9,00																			1,94
02.08.2021	24,00	*	176,82	177,20	-0,38	68,31	58,61	9,70																			1,72
03.08.2021	24,00	*	177,92	178,30	-0,38	67,51	57,94	9,57																			1,71
04.08.2021	24,00	*	223,35	223,80	-0,45	67,99	59,74	8,25																			1,85
05.08.2021	24,00	*	183,85	184,24	-0,39	68,34	58,38	9,96																			1,84
06.08.2021	24,00	*	183,38	183,85	-0,47	68,60	58,33	10,27																			1,88
07.08.2021	24,00	*	174,80	175,20	-0,40	68,29	57,66	10,63																			1,86
08.08.2021	24,00	*	218,21	218,69	-0,48	67,70	58,72	8,98																			1,96
09.08.2021	24,00	*	189,25	189,68	-0,43	69,21	59,04	10,17																			1,93
10.08.2021	24,00	*	171,00	171,35	-0,35	70,30	58,47	11,83																			2,03
11.08.2021	24,00	*	172,13	172,49	-0,36	69,93	58,78	11,15																			1,92
12.08.2021	24,00	*	186,95	187,35	-0,40	67,28	57,25	10,03																			1,88
13.08.2021	24,00	*	163,71	164,09	-0,38	68,31	56,92	11,39																			1,87
14.08.2021	24,00	*	325,93	326,53	-0,60	66,77	60,58	6,19																			2,03
15.08.2021	24,00	*	513,45	516,33	-2,88	65,66	61,83	3,83																			1,87
16.08.2021	24,00	*	172,22	173,54	-1,32	68,35	57,63	10,72																			1,80
17.08.2021	24,00	*	163,63	164,20	-0,57	69,94	57,77	12,17																			1,98
18.08.2021	24,00	*	160,76	161,00	-0,24	69,13	56,93	12,20																			1,97
19.08.2021	24,00	*	187,57	187,94	-0,37	68,33	57,94	10,39																			1,96
20.08.2021	24,00	*	166,12	166,49	-0,37	67,91	56,68	11,23																			1,87
21.08.2021	24,00	*	175,68	176,05	-0,37	69,30	57,04	12,26																			2,16
22.08.2021	24,00	*	221,16	221,66	-0,50	68,62	59,45	9,17																			2,03
Среднее	24,00		195,90	196,45	-0,55	68,89	58,49	10,40																			1,87
Итого	744,00		6072,97	6090,07	-17,10																						57,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **57,88** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) Сертификат № 2655B0067A0D1864E679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 61245**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32144	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,0521	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 360,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 77,88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2			
23.07.2021	24,00		139,32	138,81	0,51	74,63	63,34	11,29																	1,62
24.07.2021	24,00		137,41	137,08	0,33	74,35	62,45	11,90																	1,68
25.07.2021	24,00		137,40	137,11	0,29	74,61	62,52	12,09																	1,70
26.07.2021	24,00	*	134,70	134,55	0,15	73,88	62,27	11,61																	1,59
27.07.2021	24,00	*	219,44	218,93	0,51	67,09	60,14	6,95																	1,58
28.07.2021	24,00		163,95	163,21	0,74	67,46	58,42	9,04																	1,55
29.07.2021	24,00	*	162,52	162,08	0,44	67,28	58,16	9,12																	1,53
30.07.2021	24,00	*	151,84	151,59	0,25	67,68	57,95	9,73																	1,51
31.07.2021	24,00	*	153,58	153,40	0,18	68,58	58,39	10,19																	1,60
01.08.2021	24,00	*	152,67	152,27	0,40	68,47	57,95	10,52																	1,65
02.08.2021	24,00	*	147,05	146,81	0,24	68,55	57,87	10,68																	1,60
03.08.2021	24,00	*	148,46	148,20	0,26	67,64	57,16	10,48																	1,59
04.08.2021	24,00	*	150,86	150,52	0,34	68,17	57,41	10,76																	1,66
05.08.2021	24,00	*	151,89	151,68	0,21	68,52	57,48	11,04																	1,71
06.08.2021	24,00	*	150,11	149,98	0,13	68,70	57,89	10,81																	1,65
07.08.2021	24,00	*	148,81	148,24	0,57	68,35	56,62	11,73																	1,80
08.08.2021	24,00	*	150,67	150,13	0,54	67,70	56,33	11,37																	1,76
09.08.2021	24,00	*	142,19	140,75	1,44	69,13	57,11	12,02																	1,81
10.08.2021	24,00		137,70	134,90	2,80	70,51	58,19	12,32																	1,88
11.08.2021	24,00	*	140,45	139,47	0,98	69,96	58,34	11,62																	1,71
12.08.2021	24,00	*	150,10	149,24	0,86	67,52	56,95	10,57																	1,66
13.08.2021	24,00	*	152,63	151,96	0,67	68,52	58,00	10,52																	1,67
14.08.2021	24,00	*	169,74	169,77	-0,03	67,40	58,27	9,13																	1,57
15.08.2021	24,00	*	261,80	261,01	0,79	66,01	59,77	6,24																	1,72
16.08.2021	24,00		168,55	168,22	0,33	68,68	58,78	9,90																	1,71
17.08.2021	24,00		144,45	143,89	0,56	69,94	58,46	11,48																	1,71
18.08.2021	24,00		152,96	152,60	0,36	69,41	57,74	11,67																	1,83
19.08.2021	24,00		163,36	163,04	0,32	68,53	57,53	11,00																	1,84
20.08.2021	24,00		163,51	163,18	0,33	68,06	57,31	10,75																	1,80
21.08.2021	24,00		152,17	151,90	0,27	69,43	56,68	12,75																	1,98
22.08.2021	24,00	*	196,41	196,14	0,27	68,83	58,11	10,72																	2,15
Среднее	24,00		157,96	157,44	0,52	69,15	58,50	10,65																	1,70
Итого	744,00		4896,70	4880,66	16,04																				52,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **52,82** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) **Идентификатор документа: 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D**
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, **РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ**
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 68476**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.10.2022	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32075	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,9133	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 313,131	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 70,72 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2			
23.07.2021	24,00	*	192,06	195,48	-3,42	75,12	66,80	8,32																	1,40
24.07.2021	24,00	*	216,45	220,46	-4,01	74,37	66,97	7,40																	1,37
25.07.2021	24,00	*	213,60	217,23	-3,63	75,12	67,12	8,00																	1,50
26.07.2021	24,00	*	235,72	239,68	-3,96	74,29	67,25	7,04																	1,43
27.07.2021	24,00	*	281,27	286,18	-4,91	68,61	63,21	5,40																	1,25
28.07.2021	24,00	*	418,67	425,51	-6,84	67,80	64,25	3,55																	1,11
29.07.2021	24,00	*	424,11	431,30	-7,19	67,45	64,07	3,38																	1,04
30.07.2021	24,00	*	429,95	437,34	-7,39	67,86	64,54	3,32																	1,02
31.07.2021	24,00	*	429,69	437,03	-7,34	68,84	65,41	3,43																	1,06
01.08.2021	24,00	*	429,66	436,92	-7,26	68,71	65,15	3,56																	1,12
02.08.2021	24,00	*	428,95	436,22	-7,27	68,81	65,35	3,46																	1,08
03.08.2021	24,00	*	429,36	436,65	-7,29	67,91	64,34	3,57																	1,13
04.08.2021	24,00	*	430,79	438,06	-7,27	68,46	64,98	3,48																	1,09
05.08.2021	24,00	*	428,20	435,47	-7,27	68,86	65,28	3,58																	1,13
06.08.2021	24,00	*	429,37	436,82	-7,45	69,06	65,44	3,62																	1,14
07.08.2021	24,00	*	421,46	428,64	-7,18	68,69	64,91	3,78																	1,19
08.08.2021	24,00	*	423,83	431,06	-7,23	68,00	64,11	3,89																	1,25
09.08.2021	24,00	*	407,44	414,38	-6,94	69,58	65,57	4,01																	1,24
10.08.2021	24,00	*	246,11	250,19	-4,08	70,71	63,93	6,78																	1,45
11.08.2021	24,00	*	166,93	169,61	-2,68	69,99	60,50	9,49																	1,45
12.08.2021	24,00	*	261,25	265,62	-4,37	67,55	61,43	6,12																	1,37
13.08.2021	24,00	*	227,77	231,60	-3,83	68,55	61,55	7,00																	1,39
14.08.2021	24,00	*	277,61	282,30	-4,69	67,29	61,67	5,62																	1,32
15.08.2021	24,00	*	301,49	306,92	-5,43	66,30	60,78	5,52																	1,38
16.08.2021	24,00	*	238,37	242,70	-4,33	68,68	62,13	6,55																	1,33
17.08.2021	24,00	*	203,43	206,67	-3,24	70,11	62,32	7,79																	1,41
18.08.2021	24,00	*	225,41	228,92	-3,51	69,56	62,34	7,22																	1,44
19.08.2021	24,00	*	261,61	265,78	-4,17	68,67	62,58	6,09																	1,37
20.08.2021	24,00	*	307,92	312,80	-4,88	68,26	62,91	5,35																	1,39
21.08.2021	24,00	*	228,37	231,92	-3,55	69,69	62,67	7,02																	1,42
22.08.2021	24,00	*	297,22	301,91	-4,69	69,02	63,03	5,99																	1,53
Среднее	24,00		319,81	325,21	-5,40	69,42	63,95	5,46																	1,28
Итого	744,00		9914,07	10081,40	-167,30																				39,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **39,8** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 2555B9007 AAD318C4F6679DD6FDBE54E
 Представитель теплонаблюдательной организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 68475**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32046	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-C1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-C1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,1705	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 401,314	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2					
23.07.2021	24,00	*	113,44	114,85	-1,41	74,96	57,23	17,73																		1,95	
24.07.2021	24,00	*	134,53	136,82	-2,29	74,42	57,52	16,90																			2,16
25.07.2021	24,00	*	141,97	144,74	-2,77	75,12	56,97	18,15																			2,44
26.07.2021	24,00	*	134,51	137,25	-2,74	74,15	58,50	15,65																			1,97
27.07.2021	24,00	*	251,65	255,45	-3,80	65,73	59,06	6,67																			1,49
28.07.2021	24,00	*	187,21	190,32	-3,11	67,42	57,87	9,55																			1,63
29.07.2021	24,00	*	202,92	206,52	-3,60	67,11	58,45	8,66																			1,58
30.07.2021	24,00	*	189,04	192,45	-3,41	67,71	58,01	9,70																			1,67
31.07.2021	24,00	*	187,48	190,91	-3,43	68,63	58,12	10,51																			1,80
01.08.2021	24,00	*	219,35	223,31	-3,96	68,40	58,97	9,43																			1,87
02.08.2021	24,00	*	256,89	261,37	-4,48	68,73	60,42	8,31																			1,91
03.08.2021	24,00	*	347,88	353,71	-5,83	67,91	61,53	6,38																			1,91
04.08.2021	24,00	*	338,05	343,75	-5,70	68,44	61,59	6,85																			2,02
05.08.2021	24,00	*	301,51	306,63	-5,12	68,71	61,09	7,62																			2,03
06.08.2021	24,00	*	300,32	305,55	-5,23	68,95	61,30	7,65																			2,02
07.08.2021	24,00	*	330,66	336,27	-5,61	68,56	61,51	7,05																			2,04
08.08.2021	24,00	*	393,11	399,72	-6,61	67,94	61,79	6,15																			2,07
09.08.2021	24,00	*	226,87	230,88	-4,01	69,05	59,38	9,67																			1,99
10.08.2021	24,00	*	179,89	183,27	-3,38	70,59	57,84	12,75																			2,13
11.08.2021	24,00	*	178,91	182,23	-3,32	70,14	57,82	12,32																			2,04
12.08.2021	24,00	*	270,03	274,61	-4,58	67,56	59,34	8,22																			1,99
13.08.2021	24,00	*	209,91	213,58	-3,67	68,63	58,32	10,31																			1,98
14.08.2021	24,00	*	283,20	288,00	-4,80	67,09	59,53	7,56																			1,90
15.08.2021	24,00	*	360,50	366,63	-6,13	66,10	59,69	6,41																			2,00
16.08.2021	24,00	*	245,26	249,09	-3,83	68,62	59,33	9,29																			2,09
17.08.2021	24,00	*	185,32	188,56	-3,24	70,23	58,30	11,93																			2,05
18.08.2021	24,00	*	222,08	225,87	-3,79	69,49	59,44	10,05																			2,04
19.08.2021	24,00	*	250,10	254,44	-4,34	68,63	59,42	9,21																			2,08
20.08.2021	24,00	*	250,20	254,58	-4,38	68,27	59,67	8,60																			1,93
21.08.2021	24,00	*	212,40	216,16	-3,76	69,68	58,95	10,73																			2,09
22.08.2021	24,00	*	289,25	294,15	-4,90	68,89	60,30	8,59																			2,23
Среднее	24,00		238,53	242,63	-4,10	69,22	59,27	9,95																			1,97
Итого	744,00		7394,44	7521,67	-127,23																						61,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **61,1** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) Сертификат № 2555B0067A0D11864F6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 68474**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32132	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9982	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 342,24	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 77,88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2					
23.07.2021	24,00	*	130,20	131,79	-1,59	74,87	62,83	12,04																		1,49	
24.07.2021	24,00	*	154,36	155,64	-1,28	74,40	64,04	10,36																			1,54
25.07.2021	24,00	*	138,03	139,40	-1,37	74,96	62,77	12,19																			1,62
26.07.2021	24,00	*	149,22	150,98	-1,76	74,20	63,32	10,88																			1,53
27.07.2021	24,00	*	312,04	314,76	-2,72	66,72	61,78	4,94																			1,42
28.07.2021	24,00	*	295,07	297,15	-2,08	67,36	62,11	5,25																			1,46
29.07.2021	24,00	*	320,39	322,95	-2,56	67,04	62,31	4,73																			1,40
30.07.2021	24,00	*	290,42	292,83	-2,41	67,70	62,20	5,50																			1,49
31.07.2021	24,00	*	219,63	221,75	-2,12	68,52	61,34	7,18																			1,48
01.08.2021	24,00	*	254,73	257,00	-2,27	68,33	62,03	6,30																			1,50
02.08.2021	24,00	*	258,50	260,75	-2,25	68,57	62,11	6,46																			1,57
03.08.2021	24,00	*	263,46	265,75	-2,29	67,92	61,84	6,08																			1,50
04.08.2021	24,00	*	230,68	232,81	-2,13	68,32	61,54	6,78																			1,47
05.08.2021	24,00	*	218,94	221,00	-2,06	68,56	61,31	7,25																			1,49
06.08.2021	24,00	*	238,01	240,04	-2,03	68,81	61,77	7,04																			1,58
07.08.2021	24,00	*	226,70	228,63	-1,93	68,47	61,06	7,41																			1,59
08.08.2021	24,00	*	282,38	284,64	-2,26	67,87	61,73	6,14																			1,63
09.08.2021	24,00	*	199,19	201,04	-1,85	69,25	60,87	8,38																			1,58
10.08.2021	24,00	*	154,65	156,41	-1,76	70,56	59,76	10,80																			1,59
11.08.2021	24,00	*	181,60	183,49	-1,89	69,79	60,57	9,22																			1,59
12.08.2021	24,00	*	312,74	315,22	-2,48	67,42	62,03	5,39																			1,58
13.08.2021	24,00	*	235,53	237,70	-2,17	68,50	61,34	7,16																			1,59
14.08.2021	24,00	*	313,85	316,34	-2,49	66,91	61,57	5,34																			1,57
15.08.2021	24,00	*	380,16	383,47	-3,31	65,85	61,46	4,39																			1,52
16.08.2021	24,00	*	247,52	249,76	-2,24	68,61	61,74	6,87																			1,60
17.08.2021	24,00	*	172,45	173,51	-1,06	70,14	60,32	9,82																			1,65
18.08.2021	24,00	*	181,63	183,01	-1,38	69,43	60,22	9,21																			1,62
19.08.2021	24,00	*	213,41	215,13	-1,72	68,55	60,57	7,98																			1,63
20.08.2021	24,00	*	233,41	235,22	-1,81	68,12	60,44	7,68																			1,72
21.08.2021	24,00	*	171,01	172,56	-1,55	69,57	59,62	9,95																			1,63
22.08.2021	24,00	*	256,43	258,38	-1,95	68,81	61,32	7,49																			1,84
Среднее	24,00		233,43	235,46	-2,02	69,17	61,55	7,62																			1,56
Итого	744,00		7236,34	7299,11	-62,77																						48,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **48,47** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) Сертификат № 2565B0067A0D1864E679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-3 вст.часть**
 Обслуживающая организация: **ИП Евдокимов**
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)** Телефон:
 Строит. адрес: **ЮЗПЧ Кв20 (3.5.2)**
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **48748**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_10_63836_ч_0821	Приборы УУТЭ поверены до: 07.07.2024	Режим (схема): СП0
Вычисл-ль: СПТ941.10 № 63836	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления: Тхв, °С =
Подающий трубопровод (M1)	PM-5-T-И-15	0,006 6	КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2)	PM-5-T-И-15	0,006 6	КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,15 3	
Подпиточный трубопровод (V6)	ВСГ-15	0,15 3	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,016 Qвент.= 0,0455	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,083
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:			Qгвс.ср.= 0,011
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 5,486 Gвент.= 15,6	Gтех.= 0	Gгвс.= 4,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021																				Контрольные данные		Общее					
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qгвс изл.	Qтех.ГВС	Qобщ.от+гвс					
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.ГВС Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал	
23.07.2021	24*		1,01	1,04	-0,04	70,04	49,85	20,19																			0,019
24.07.2021	24*		0,96	1,00	-0,04	69,58	50,14	19,44																			0,017
25.07.2021	24*		0,97	0,99	-0,02	69,84	50,23	19,61																			0,018
26.07.2021	24*		0,97	0,99	-0,02	69,21	48,61	20,60																			0,019
27.07.2021	24*		1,01	1,04	-0,03	66,14	48,09	18,04																			0,017
28.07.2021	24*		1,24	1,29	-0,05	64,58	49,28	15,30																			0,017
29.07.2021	24*		1,25	1,31	-0,06	64,49	49,91	14,57																			0,015
30.07.2021	24*		1,26	1,32	-0,06	64,82	49,93	14,88																			0,016
31.07.2021	24*		1,25	1,30	-0,06	65,49	50,91	14,58																			0,016
01.08.2021	24*		1,24	1,29	-0,05	65,44	50,98	14,46																			0,015
02.08.2021	24*		1,24	1,30	-0,06	65,48	49,68	15,80																			0,017
03.08.2021	24*		1,25	1,30	-0,05	64,62	48,59	16,03																			0,018
04.08.2021	24*		1,25	1,31	-0,06	65,06	48,19	16,87																			0,019
05.08.2021	24*		1,24	1,30	-0,05	65,31	48,87	16,44																			0,018
06.08.2021	24*		1,25	1,30	-0,05	65,56	49,42	16,14																			0,018
07.08.2021	24*		1,22	1,27	-0,05	65,14	49,80	15,34																			0,016
08.08.2021	24*		1,22	1,27	-0,05	64,65	49,93	14,72																			0,016
09.08.2021	24*		1,18	1,23	-0,05	65,79	49,17	16,63																			0,017
10.08.2021	24*		1,17	1,22	-0,06	67,06	50,67	16,39																			0,016
11.08.2021	24*		1,20	1,26	-0,06	67,21	51,72	15,49																			0,016
12.08.2021	24*		1,12	1,17	-0,05	64,57	49,96	14,61																			0,014
13.08.2021	24*		1,13	1,17	-0,05	65,45	50,54	14,92																			0,015
14.08.2021	24*		1,11	1,15	-0,05	64,74	51,41	13,34																			0,013
15.08.2021	24*		1,08	1,13	-0,05	63,81	50,66	13,15																			0,012
16.08.2021	24*		1,08	1,14	-0,06	65,55	50,26	15,29																			0,014
17.08.2021	24*		1,07	1,12	-0,05	66,55	50,15	16,40																			0,015
18.08.2021	24*		1,06	1,11	-0,05	66,16	50,35	15,81																			0,014
19.08.2021	24*		1,06	1,11	-0,05	65,35	49,12	16,23																			0,015
20.08.2021	24*		1,06	1,11	-0,05	64,88	49,24	15,64																			0,014
21.08.2021	24*		1,06	1,11	-0,05	66,08	51,56	14,51																			0,013
22.08.2021	24*		1,05	1,10	-0,05	65,65	51,29	14,36																			0,013
Среднее	24		1,14	1,19	-0,05	65,94	49,95	15,99																			0,02
Итого	744		35,24	36,75	-1,51																						0,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.09.2020									
22.10.2020									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час 0,00 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 19,44 °С

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 0,49 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 64827**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	10.07.2023	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 39515	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80 В1 0,4	180		МИДА-ДИ-13П
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80 В1 0,4	180		МИДА-ДИ-13П.
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20 0,2	5		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,5	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,057 Qгвс.= 0,813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,057 Qгвс.ср= 0,2436
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 514,286	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Gтех.гвс= 22,8 Gгвс.= 97,44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.07.2021	24,00	*	161,01	162,71	-1,70	74,61	55,27	19,34	7,90	4,50															3,03
24.07.2021	24,00	*	175,28	176,58	-1,30	74,12	55,44	18,68	7,80	4,60															3,21
25.07.2021	24,00	*	170,65	171,99	-1,34	74,67	55,33	19,34	7,90	4,60															3,24
26.07.2021	24,00	*	181,20	183,12	-1,92	73,85	55,56	18,29	7,80	4,60															3,22
27.07.2021	24,00	*	444,04	447,71	-3,67	65,79	58,73	7,06	8,30	4,30															2,95
28.07.2021	24,00	*	517,32	521,24	-3,92	67,23	60,77	6,46	9,10	3,90															3,16
29.07.2021	24,00	*	534,89	539,63	-4,74	67,14	61,01	6,13	9,10	3,70															3,05
30.07.2021	24,00	*	463,08	467,32	-4,24	67,67	60,62	7,05	9,20	3,70															3,06
31.07.2021	24,00	*	419,76	423,50	-3,74	68,49	60,18	8,31	9,20	3,80															3,31
01.08.2021	24,00	*	492,51	497,04	-4,53	68,29	60,37	7,92	9,20	3,80															3,68
02.08.2021	24,00	*	491,89	496,39	-4,50	68,58	61,69	6,89	9,20	3,80															3,17
03.08.2021	24,00	*	506,93	511,80	-4,87	67,80	60,49	7,31	9,10	3,70															3,47
04.08.2021	24,00	*	489,42	494,05	-4,63	68,32	60,44	7,88	9,20	3,70															3,63
05.08.2021	24,00	*	397,25	401,03	-3,78	68,51	59,85	8,66	9,20	3,80															3,26
06.08.2021	24,00	*	344,52	347,59	-3,07	68,81	59,49	9,32	9,20	3,80															3,07
07.08.2021	24,00	*	409,27	412,70	-3,43	68,43	60,16	8,27	9,10	3,90															3,22
08.08.2021	24,00	*	515,25	519,85	-4,60	67,86	60,87	6,99	9,10	3,90															3,38
09.08.2021	24,00	*	369,23	372,35	-3,12	68,77	59,62	9,15	8,80	3,80															3,23
10.08.2021	24,00	*	247,97	250,11	-2,14	70,47	56,98	13,49	8,60	3,70															3,25
11.08.2021	24,00	*	279,20	281,85	-2,65	69,98	57,91	12,07	9,20	4,00															3,25
12.08.2021	24,00	*	530,13	535,59	-5,46	67,46	61,11	6,35	8,80	4,30															3,08
13.08.2021	24,00	*	372,64	376,69	-4,05	68,52	59,59	8,93	8,90	4,30															3,12
14.08.2021	24,00	*	475,04	480,02	-4,98	67,05	60,45	6,60	8,80	4,40															2,88
15.08.2021	24,00	*	646,36	652,95	-6,59	65,99	60,76	5,23	8,60	4,40															3,03
16.08.2021	24,00	*	367,48	371,32	-3,84	68,61	59,41	9,20	8,70	4,30															3,19
17.08.2021	24,00	*	290,28	292,72	-2,44	69,95	58,36	11,59	8,80	4,30															3,25
18.08.2021	24,00	*	288,33	290,25	-1,92	69,46	58,60	10,86	8,80	4,40															3,04
19.08.2021	24,00	*	402,19	405,30	-3,11	68,59	59,56	9,03	8,80	4,40															3,48
20.08.2021	24,00	*	443,45	447,18	-3,73	68,15	60,20	7,95	8,70	4,40															3,34
21.08.2021	24,00	*	327,17	329,73	-2,56	69,55	58,31	11,24	8,80	4,40															3,56
22.08.2021	24,00	*	401,62	404,91	-3,29	68,90	59,34	9,56	8,70	4,40															3,68
Среднее	24,00		392,11	395,65	-3,54	69,08	59,24	9,84	8,79	4,12															3,24
Итого	744,00		12155,40	12265,20	-109,86																				100,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **100,49** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) Сертификат № 2565B0067A0D1864E679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 64829**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38166	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80 В1	0,4 180	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80 В1	0,4 180	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П.
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20	0,2 5		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0378
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0,1896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 445,714	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Gтех.гвс.= 15,12
				Gгвс.= 75,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3		T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.07.2021	24,00	*	151,42	153,05	-1,63	74,25	53,97	20,28	7,90	4,40													2,99
24.07.2021	24,00	*	176,63	179,17	-2,54	73,85	54,00	19,85	7,80	4,50													3,38
25.07.2021	24,00	*	188,75	192,21	-3,46	74,40	53,57	20,83	7,90	4,50													3,76
26.07.2021	24,00	*	174,82	178,44	-3,62	73,41	54,54	18,87	7,90	4,50													3,12
27.07.2021	24,00	*	406,11	409,73	-3,62	65,62	59,03	6,59	8,00	4,20													2,49
28.07.2021	24,00	*	403,53	407,08	-3,55	67,06	60,00	7,06	9,00	3,80													2,68
29.07.2021	24,00	*	424,05	428,24	-4,19	66,94	60,43	6,51	9,00	3,70													2,55
30.07.2021	24,00	*	367,37	371,15	-3,78	67,51	60,11	7,40	9,10	3,60													2,53
31.07.2021	24,00	*	304,68	308,11	-3,43	68,32	59,02	9,30	9,20	3,70													2,67
01.08.2021	24,00	*	328,17	331,73	-3,56	68,22	59,34	8,88	9,10	3,70													2,74
02.08.2021	24,00	*	338,58	342,00	-3,42	68,39	59,32	9,07	9,20	3,80													2,91
03.08.2021	24,00	*	387,89	391,54	-3,65	67,61	59,81	7,80	9,10	3,70													2,85
04.08.2021	24,00	*	354,99	358,53	-3,54	68,13	59,53	8,60	9,10	3,70													2,88
05.08.2021	24,00	*	327,59	331,04	-3,45	68,33	59,31	9,02	9,20	3,80													2,79
06.08.2021	24,00	*	315,00	318,21	-3,21	68,61	58,71	9,90	9,20	3,70													2,97
07.08.2021	24,00	*	347,66	351,22	-3,56	68,24	59,51	8,73	9,10	3,80													2,86
08.08.2021	24,00	*	425,59	429,52	-3,93	67,69	60,27	7,42	9,00	3,80													2,97
09.08.2021	24,00	*	313,00	316,55	-3,55	68,67	59,21	9,46	8,70	3,80													2,78
10.08.2021	24,00	*	230,32	233,51	-3,19	70,23	57,09	13,14	8,60	3,60													2,87
11.08.2021	24,00	*	247,24	250,69	-3,45	69,75	57,71	12,04	9,10	3,90													2,80
12.08.2021	24,00	*	460,99	465,70	-4,71	67,30	60,88	6,42	8,70	4,20													2,71
13.08.2021	24,00	*	320,09	324,27	-4,18	68,33	59,01	9,32	8,90	4,20													2,77
14.08.2021	24,00	*	469,77	474,67	-4,90	66,89	60,46	6,43	8,60	4,40													2,77
15.08.2021	24,00	*	626,69	631,93	-5,24	65,85	61,00	4,85	8,30	4,40													2,77
16.08.2021	24,00	*	351,64	354,87	-3,23	68,40	59,34	9,06	8,70	4,30													3,02
17.08.2021	24,00	*	264,00	266,89	-2,89	69,74	57,74	12,00	8,80	4,30													3,03
18.08.2021	24,00	*	278,67	282,10	-3,43	69,23	58,41	10,82	8,80	4,30													2,84
19.08.2021	24,00	*	365,75	369,99	-4,24	68,38	59,59	8,79	8,70	4,30													2,99
20.08.2021	24,00	*	398,20	402,67	-4,47	67,95	60,16	7,79	8,70	4,40													2,87
21.08.2021	24,00	*	298,02	301,86	-3,84	69,31	58,39	10,92	8,80	4,30													3,06
22.08.2021	24,00	*	358,36	362,49	-4,13	68,67	59,17	9,50	8,60	4,40													3,19
Среднее	24,00		335,66	339,33	-3,66	68,88	58,67	10,21	8,74	4,05													2,89
Итого	744,00		10405,60	10519,20	-113,59																		89,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **89,61** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) Сертификат № 2565B0067A0D31864E6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 64828**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38335	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PM-5-T-II-15	0,006		КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	PM-5-T-II-15	0,006		КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,5	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,057	Qгвс.= 0,813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0,057	Qгвс.ср= 0,2436
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 514,286	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Gтех.гвс.= 22,8	Gгвс.= 97,44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.07.2021	24,00	*	163,90	166,45	-2,55	73,76	55,35	18,41	7,90	4,50														2,89
24.07.2021	24,00	*	181,06	183,82	-2,76	73,65	55,38	18,27	7,90	4,60														3,17
25.07.2021	24,00	*	185,29	188,89	-3,60	73,84	55,57	18,27	7,90	4,60														3,20
26.07.2021	24,00	*	187,92	192,19	-4,27	73,29	55,74	17,55	7,90	4,50														3,07
27.07.2021	24,00	*	478,51	487,38	-8,87	65,76	59,30	6,46	8,40	4,30														2,61
28.07.2021	24,00	*	392,75	398,36	-5,61	66,95	58,91	8,04	9,20	3,80														2,87
29.07.2021	24,00	*	391,51	397,31	-5,80	66,89	58,81	8,08	9,30	3,60														2,87
30.07.2021	24,00	*	368,57	374,22	-5,65	67,41	58,48	8,93	9,30	3,60														3,00
31.07.2021	24,00	*	333,24	338,48	-5,24	68,19	58,39	9,80	9,40	3,70														3,00
01.08.2021	24,00	*	346,67	352,24	-5,57	68,14	58,26	9,88	9,30	3,70														3,14
02.08.2021	24,00	*	335,95	341,41	-5,46	68,26	58,18	10,08	9,40	3,70														3,11
03.08.2021	24,00	*	381,62	387,53	-5,91	67,50	58,64	8,86	9,30	3,60														3,08
04.08.2021	24,00	*	370,28	376,01	-5,73	68,01	58,57	9,44	9,30	3,60														3,20
05.08.2021	24,00	*	368,59	374,29	-5,70	68,26	58,51	9,75	9,30	3,80														3,30
06.08.2021	24,00	*	343,82	349,14	-5,32	68,51	58,14	10,37	9,30	3,70														3,29
07.08.2021	24,00	*	388,60	394,27	-5,67	68,18	58,52	9,66	9,20	3,80														3,47
08.08.2021	24,00	*	431,86	438,21	-6,35	67,61	59,03	8,58	9,30	3,80														3,38
09.08.2021	24,00	*	362,05	367,65	-5,60	68,74	58,48	10,26	8,80	3,80														3,42
10.08.2021	24,00	*	284,40	289,23	-4,83	70,17	57,11	13,06	8,60	3,60														3,47
11.08.2021	24,00	*	299,74	305,17	-5,43	69,66	57,50	12,16	9,20	4,00														3,37
12.08.2021	24,00	*	449,77	457,48	-7,71	67,29	59,26	8,03	8,90	4,20														3,20
13.08.2021	24,00	*	351,70	358,63	-6,93	68,27	58,28	9,99	9,00	4,20														3,15
14.08.2021	24,00	*	462,16	470,38	-8,22	66,97	59,15	7,82	8,90	4,40														3,17
15.08.2021	24,00	*	661,94	673,28	-11,34	65,75	60,12	5,63	8,70	4,40														3,10
16.08.2021	24,00	*	377,02	382,84	-5,82	68,41	58,29	10,12	8,90	4,30														3,51
17.08.2021	24,00	*	301,85	305,84	-3,99	69,63	57,69	11,94	8,90	4,30														3,40
18.08.2021	24,00	*	330,68	335,05	-4,37	69,18	57,79	11,39	8,90	4,30														3,55
19.08.2021	24,00	*	393,70	399,18	-5,48	68,34	58,53	9,81	8,90	4,30														3,58
20.08.2021	24,00	*	419,19	425,09	-5,90	67,92	58,88	9,04	8,90	4,40														3,48
21.08.2021	24,00	*	343,36	348,45	-5,09	69,25	58,01	11,24	8,90	4,30														3,59
22.08.2021	24,00	*	408,74	414,61	-5,87	68,67	58,36	10,31	8,80	4,40														3,91
Среднее	24,00		357,95	363,65	-5,70	68,79	58,10	10,68	8,90	4,06														3,24
Итого	744,00		11096,40	11273,10	-176,64																			100,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **100,55** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) Сертификат № 2565B0067A0D31864E6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТПЗ востр. часть**
 Обслуживающая организация: **ИП Евдокимов**
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.04.4**
 Строит. адрес: **ЮЗПЧ Кв20 (3.1)**
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **29132**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68401_ч_0821	Приборы УУТЭ поверены до: 02.07.2021	Режим (схема): СП0
Вычисл-ль: СПТ941.11 № 68401	расходомер:	Gmin= 0,067 Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-A	0,067	30
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-A	0,067	30
Подающий ГВС (M3)			КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,15	3
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,081 Qвент.= 0,0203	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0,0065 Qгвс.= 0,054
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс. 0,0065 Qгвс.ср= 0,0138
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 27,77 Gвент.= 6,96	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 2,6 Gгвс.= 5,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021																									Контрольные данные		Общее
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)																	
Дата	Тн	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс	
	час		т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
23.07.2021					0,00			0,00																			
24.07.2021					0,00			0,00																			
25.07.2021					0,00			0,00																			
26.07.2021					0,00			0,00																			
27.07.2021					0,00			0,00																			
28.07.2021					0,00			0,00																			
29.07.2021					0,00			0,00																			
30.07.2021					0,00			0,00																			
31.07.2021					0,00			0,00																			
01.08.2021					0,00			0,00																			
02.08.2021					0,00			0,00																			
03.08.2021					0,00			0,00																			
04.08.2021					0,00			0,00																			
05.08.2021					0,00			0,00																			
06.08.2021					0,00			0,00																			
07.08.2021					0,00			0,00																			
08.08.2021					0,00			0,00																			
09.08.2021					0,00			0,00																			
10.08.2021					0,00			0,00																			
11.08.2021					0,00			0,00																			
12.08.2021					0,00			0,00																			
13.08.2021					0,00			0,00																			
14.08.2021					0,00			0,00																			
15.08.2021					0,00			0,00																			
16.08.2021					0,00			0,00																			
17.08.2021					0,00			0,00																			
18.08.2021					0,00			0,00																			
19.08.2021					0,00			0,00																			
20.08.2021					0,00			0,00																			
21.08.2021					0,00			0,00																			
22.08.2021					0,00			0,00																			
Среднее	###		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00																		#ДЕЛ/0!	
Итого	0		0,00	0,00	0,00																					0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **744** час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **19,44** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **2,23** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ /Евдокимов Д.Г./
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ За4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
 Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.040.4**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 29131**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68425	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Подпиточный трубопровод (Vп) зима:	ВСГ-20	0,2	5 лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 1,096	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0,06	Qгвс. = 0,5862
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,06	Qгвс.ср = 0,1842
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 375,771	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 24	Gгвс. = 73,68 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2			
23.07.2021	24,00		90,78	90,30	0,48	74,40	54,01	20,39																	1,89
24.07.2021	24,00		91,75	90,58	1,17	74,15	53,51	20,64																	1,97
25.07.2021	24,00		95,28	94,17	1,11	74,39	53,80	20,59																	2,04
26.07.2021	24,00		96,62	96,26	0,36	73,76	54,05	19,71																	1,94
27.07.2021	24,00 *		92,43	92,09	0,34	69,52	51,58	17,94																	1,69
28.07.2021	24,00		104,00	103,11	0,89	67,36	51,40	15,96																	1,72
29.07.2021	24,00 *		104,02	103,70	0,32	67,08	51,19	15,89																	1,69
30.07.2021	24,00		103,86	103,41	0,45	67,49	51,63	15,86																	1,69
31.07.2021	24,00		104,02	103,52	0,50	68,39	51,72	16,67																	1,78
01.08.2021	24,00		104,13	103,63	0,50	68,29	51,31	16,98																	1,81
02.08.2021	24,00		104,33	103,73	0,60	68,37	51,66	16,71																	1,79
03.08.2021	24,00		104,41	103,76	0,65	67,50	50,68	16,82																	1,81
04.08.2021	24,00		104,60	103,83	0,77	68,03	50,62	17,41																	1,88
05.08.2021	24,00		104,38	103,55	0,83	68,42	51,05	17,37																	1,87
06.08.2021	24,00		103,94	102,91	1,03	68,62	51,08	17,54																	1,89
07.08.2021	24,00		104,21	103,17	1,04	68,25	50,64	17,61																	1,91
08.08.2021	24,00		104,46	103,57	0,89	67,59	49,83	17,76																	1,92
09.08.2021	24,00		104,30	103,43	0,87	69,15	51,31	17,84																	1,92
10.08.2021	24,00		103,40	102,51	0,89	70,42	51,76	18,66																	1,99
11.08.2021	24,00 *		105,85	105,57	0,28	70,21	51,56	18,65																	2,01
12.08.2021	24,00 *		104,10	104,09	0,01	67,53	49,57	17,96																	1,89
13.08.2021	24,00 *		104,22	104,18	0,04	68,46	50,08	18,38																	1,93
14.08.2021	24,00 *		104,11	104,16	-0,05	67,60	49,47	18,13																	1,90
15.08.2021	24,00 *		102,56	102,45	0,11	66,65	49,15	17,50																	1,82
16.08.2021	24,00 *		100,38	100,32	0,06	68,60	50,87	17,73																	1,80
17.08.2021	24,00 *		102,13	101,09	1,04	69,89	51,56	18,33																	1,94
18.08.2021	24,00		103,35	101,80	1,55	69,37	51,43	17,94																	1,95
19.08.2021	24,00		103,33	102,05	1,28	68,46	50,63	17,83																	1,92
20.08.2021	24,00		103,38	102,15	1,23	67,97	49,81	18,16																	1,96
21.08.2021	24,00		103,60	102,59	1,01	69,37	51,15	18,22																	1,96
22.08.2021	24,00		103,32	102,36	0,96	68,86	50,30	18,56																	1,98
Среднее	24,00		102,10	101,42	0,68	69,17	51,24	17,93																	1,88
Итого	744,00		3165,25	3144,04	21,21																				58,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **58,26** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) **Идентификационный номер документа: 0255B0067A0D1864E679DD6FDBE54E**
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, **РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ**
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2668.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 61246**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 60904	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,4	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,901
Договорные нагрузки (ср.час):	Гкал/час:			Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,304
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 480	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 121,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2					
23.07.2021	24,00	*	118,19	118,95	-0,76	73,62	48,07	25,55																			3,00
24.07.2021	24,00	*	127,13	127,39	-0,26	73,68	47,96	25,72																			3,28
25.07.2021	24,00	*	132,92	133,20	-0,28	73,63	47,96	25,67																			3,42
26.07.2021	24,00	*	165,78	166,65	-0,87	73,30	57,55	15,75																			2,60
27.07.2021	24,00	*	463,44	468,07	-4,63	65,19	60,72	4,47																			1,87
28.07.2021	24,00	*	312,44	314,94	-2,50	66,79	59,61	7,18																			2,14
29.07.2021	24,00	*	335,01	337,23	-2,22	66,78	60,25	6,53																			2,11
30.07.2021	24,00	*	232,68	234,15	-1,47	67,30	58,55	8,75																			1,99
31.07.2021	24,00	*	190,96	192,09	-1,13	68,03	57,20	10,83																			2,04
01.08.2021	24,00	*	213,63	214,89	-1,26	67,99	57,31	10,68																			2,24
02.08.2021	24,00	*	228,81	230,15	-1,34	68,23	56,61	11,62																			2,62
03.08.2021	24,00	*	258,91	260,53	-1,62	67,40	58,38	9,02																			2,29
04.08.2021	24,00	*	227,75	229,16	-1,41	67,90	57,52	10,38																			2,32
05.08.2021	24,00	*	226,29	227,67	-1,38	68,12	57,24	10,88																			2,42
06.08.2021	24,00	*	206,00	207,25	-1,25	68,38	56,82	11,56																			2,35
07.08.2021	24,00	*	235,91	237,35	-1,44	68,06	57,41	10,65																			2,47
08.08.2021	24,00	*	285,95	287,83	-1,88	67,53	58,75	8,78																			2,45
09.08.2021	24,00	*	218,67	219,98	-1,31	68,47	57,10	11,37																			2,45
10.08.2021	24,00	*	161,29	162,06	-0,77	70,03	54,50	15,53																			2,49
11.08.2021	24,00	*	172,72	173,62	-0,90	69,56	55,57	13,99																			2,39
12.08.2021	24,00	*	348,54	350,73	-2,19	67,19	60,18	7,01																			2,37
13.08.2021	24,00	*	220,74	221,93	-1,19	68,12	57,20	10,92																			2,38
14.08.2021	24,00	*	439,05	442,07	-3,02	66,45	61,22	5,23																			2,18
15.08.2021	24,00	*	664,14	670,60	-6,46	65,54	61,99	3,55																			2,06
16.08.2021	24,00	*	221,59	223,85	-2,26	68,19	57,43	10,76																			2,29
17.08.2021	24,00	*	178,19	179,42	-1,23	69,36	55,67	13,69																			2,40
18.08.2021	24,00	*	192,91	193,55	-0,64	69,05	56,10	12,95																			2,49
19.08.2021	24,00	*	244,53	245,91	-1,38	68,23	57,64	10,59																			2,55
20.08.2021	24,00	*	262,61	264,15	-1,54	67,78	58,54	9,24																			2,38
21.08.2021	24,00	*	197,99	199,01	-1,02	69,03	56,28	12,75																			2,50
22.08.2021	24,00	*	237,55	238,84	-1,29	68,53	57,43	11,10																			2,60
Среднее	24,00		249,11	250,75	-1,64	68,63	56,93	11,70																			2,42
Итого	744,00		7722,32	7773,22	-50,90																						75,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **19,44** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **75,14** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 16:57 (MSK) Сертификат № 2655B0067A0D1864E679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Р Е Е С Т Р отчетов за Август 2021 г.

Район: Красносельский (ЮЗПЧ кв. 20)

ФИО инспектора: Васильев В.В.

Обслуживающая организация: ИП Евдокимов

Контактный телефон: +7921 9767572 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

№ п/п	Абонент	Адрес	Кол-во отчетов	Примечание
1	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
2	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
3	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
4	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
5	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
6	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
7	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.4 лит.А (строит. корп.3.2.2-6)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
8	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.3.3) ИТП №1	1	Проверка УУТЭ. Расчет по средн. (Среднее взято за июнь,июль,август 2020 г)
9	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.3.4) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
10	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.4.3) ИТП №3(встройка)	1	Проверка УУТЭ. Расчет по средн. (Среднее взято за июнь,июль,август 2020 г)
11	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
12	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось

13	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №3(встройка)	1	Проверка УУТЭ. Расчет по средн. (Среднее взято за июнь,июль,август 2020 г)
14	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
15	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.2) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
16	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.3) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
17	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.2) ИТП №4(встройка)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
ИТОГО:			17	

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Евдокимов Д.Г./

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 3a4a1f3d-2c9c-402f-926a-1846f4539a64

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 23.08.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
 Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
 23.08.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3