



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-0701,
Факс (812) 576-0702, E-mail: gzhi@gov.spb.ru <http://www.gov.spb.ru>
ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/780601001

Малоохтинский пр., д 68
(место составления акта)

« 15 » августа 2017 г.
(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 02/10778-27

Настоящий акт составлен ведущим специалистом – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Васютиным А.Н.

По адресу/адресам: улица Геологическая, д. 44, корп. 1, лит. А;

Дата и время проведения проверки:

с « 15 » августа 2017 10:00 до « 01 » сентября 2017 10:00.

Общая продолжительность проверки: 18 дней (фактических).

Акт составлен Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Нетренина Т.Н. (по доверенности от 01.01.2017)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: Васютин Афанасий Николаевич - Ведущий специалист-государственный жилищный инспектор Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Красносельского, Петродворцового районов

При проведении проверки присутствовали: Нетренина Т.Н. (по доверенности от 01.01.2017)

В ходе проведения проверки установлено:

Декларация о присвоении класса энергетической эффективности

Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Геологическая, д. 44, корп. 1

1. Декларация о фактических значениях годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов предоставлена за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
2. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома ранее не был установлен.

3. Показания общедомовых приборов учета, учитывающих расход энергетических ресурсов

СВЕДЕНИЯ ОБ ПРИБОРАХ УЧЕТА
многоквартирного дома № 44 корпус 1 по ул. Геологическая

Наименование	Договор с РСО	Марка счетчика /вычислителя	№ счетчика	Поверка прибора (год)	Период поверки (лет)
Теплопотребление	№2025.34.040.1 от 01.03.2013г.	СПТ941.10(11)	47241	11.06.2014	4
Водопотребление	16-002023-ЖФ-ВС от 11.02.2015 г.	ВСХН	10806345	01.06.2016	6
Водопотребление	16-002023-ЖФ-ВС от 11.02.2015 г.	ВСХН	10806364	01.06.2016	6
Электропотребление	231125 от 30.04.2015	ПСЧ-ЗТА.07.612	12000046	2011	по предписанию АО "ПСК"
Электропотребление	231125 от 30.04.2015	ПСЧ-ЗТА.07.612	04015915	2011	по предписанию АО "ПСК"

Электропотребление		Показания на 01.01.2016 г.		Показания на 31.12.2016 г.	
№счетчика	Принадлежность	день	ночь	день	ночь
12000046	Ком.	30124	51310	37990	63700
04015915	Лифт	100689	39062	126035	48080
Расход за период				54620	

Водопотребление		Показания на 01.01.2016 г.		Показания на 31.12.2016 г.	
№счетчика	Принадлежность	м3		м3	
10806345	Основной	65533		87358	
10806364	Пожарный	763		763	
Расход за период				21825	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
многоквартирного дома № 44 корпус 1 по ул. Геологическая

№ п/п	Показатели	Един. Измер.	Количество/ Показ.
1	2	3	4
1	Общая площадь здания	кв.м	12621,9
2	Общая площадь жилья	кв.м	9344,0
3	Площадь общего имущества	кв.м	2099,3
4	Подвал	кв.м	1178,6
5	Чердак	кв.м	0,0

6	Число квартир	шт.	171
7	Количество жителей расчетное/ зарегистрированное	чел	416
8	Плотность заселения	м2	30
9	Средняя внутренняя высота помещений	м	2,6
10	Число лестниц/этажей	шт	4 лест./9 эт.
11	Год постройки	год	2010 г.
12	Тепловой пункт (ИТП)	закрытый с пластинчатыми теплообменниками и циркуляционными насосами.	
13	Параметры теплоносителя	150/70-95/70	
14	Система отопления	Зависимая	
15	Система ГВС	Закрытый водоразбор	
16	Параметры ГВС	70/45-60	
17	Регуляторы Ц.О и ГВС	ц.о.-погодного регулирования, гвс-регулятор температуры	
18	Система электроснабжения	ГРЩ	
19	Освещение	есть	
20	Лифты	Пассажирские-630 кг	
21	Функциональное назначение, тип и конструктивное решения здания:		
22	Назначение	жилое	
23	Размещение в застройке	отдельностоящее	
24	Тип	4-х секционный /9 этажей	
25	Наружные стены	железобетонные панели, крупнопанельные	
26	Кровля	плоская	
27	Окна	двухкамерный стеклопакет	
28	Двери уличные	металлические с доводчиком	

Исходные данные и расчеты теплотребления, электропотребления системами инженерного обеспечения для расчета энергопотребления по адресу СПб., г. Красное Село ул. Геологическая дом 44 корпус 1 литер А.

Наименование энергоносителя	Единица измерения	Январь - декабрь 2016год
-----------------------------	-------------------	--------------------------

Электрическая энергия	кВт·ч	54 620
Тепловая энергия, в том числе:	Гкал	1 671
Отопление	Гкал	1 123
Гкал для приготовления горячей воды	Гкал	548
Вода холодная, в том числе:	куб. м	21 825
Вода для приготовления горячей	куб. м	9 129
Базовый показатель градусо-суток отопительного периода	°С*сут	4 796
Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в МКД, отражающий суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды	кВт*ч/м2	238
Период отопления	сут.	01.01.-06.05.16 г.; 21.09.-31.12.16г.
Количество жителей расчетное/ зарегистрированное	чел.	416
Фактическая продолжительность отопительного периода	сут.	229
Фактический показатель градусо-суток отопительного периода	°С*сут	4992
Коэффициент приведенных климатических условий	ГСОПр/ГСОПф	0,96
Общие удельные годовые приведенные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию	кВт*ч/м2	99,4
Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение	кВт*ч/м2	50,5
Общий удельный годовой расход электрической энергии на системы инженерного обеспечения	кВт*ч/м2	4,33
Итого годовой фактический расход	кВт*ч/м2	154
Величина отклонения значения фактического расхода к нормативному,	%	-35
Класс энергетической эффективности		В

В соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» УСТАНОВИТЬ



Прилагаемые к акту документы: материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-государственный
жилищный инспектор Санкт-Петербурга
Отдел контроля и надзора
Красносельского, Петродворцового
районов Государственной жилищной
инспекции Санкт-Петербурга

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Васютин А. Н.'.

(подпись)

Васютин А. Н.

(Ф.И.О)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Нетронина Т.Н. (по доверенности от 01.01.2017)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица органа власти, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина)

« 15 » августа 2017 г.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Нетронина Т.Н.'.

(подпись)