



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-0701,  
Факс (812) 576-0702, E-mail: [gzhi@gov.spb.ru](mailto:gzhi@gov.spb.ru) <http://www.gov.spb.ru>  
ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/780601001

Малоохтинский пр., д 68  
(место составления акта)

« 15 » августа 2017 г.  
(дата составления акта)

11:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 02/10778-7**

Настоящий акт составлен ведущим специалистом – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Васютиным А.Н.

По адресу/адресам: улица Спирина, д. 5, корп. 3, лит. А;

Дата и время проведения проверки:

с « 15 » августа 2017 10:00 до « 01 » сентября 2017 10:00.

Общая продолжительность проверки: 18 дней (фактических).

Акт составлен Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Нетронина Т.Н. (по доверенности от 01.01.2017)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*Не требуется*

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: Васютин Афанасий Николаевич - Ведущий специалист-государственный жилищный инспектор Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Красносельского, Петродворцового районов

При проведении проверки присутствовали: Нетронина Т.Н. (по доверенности от 01.01.2017)

В ходе проведения проверки установлено:

**Декларация о присвоении класса энергетической эффективности**

**Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Спирина, д. 5, корп. 3**

1. Декларация о фактических значениях годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов предоставлена за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
2. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома ранее не был установлен.

3. Показания общедомовых приборов учета, учитывающих расход энергетических ресурсов

**СВЕДЕНИЯ ОБ ПРИБОРАХ УЧЕТА**  
**многоквартирного дома № 5 корпус 3 по ул. Спирина**

Наименование	Договор с РСО	Марка счетчика /вычислителя	№ счетчика	Поверка прибора (год)	Период поверки (лет)
Теплопотребление	№2025.34.040.1 от 01.03.2013г.	ТСР-034	903275	21.08.2015 г.	4
Водопотребление	17-65607/00-НВ от 01.12.2010 г.	ВСХНд	14512318	01.06.2015	6
Водопотребление	17-65607/00-НВ от 01.12.2010 г.	ВСХН	00049	01.03.2016	6
Электропотребление	231125 от 30.04.2015	ПСЧ-ЗТА.07.612	06003686	2011	по предписанию АО "ПСК"
Электропотребление	231125 от 30.04.2015	ПСЧ-ЗТА.07.612	06003505	2011	по предписанию АО "ПСК"
Электропотребление	231125 от 30.04.2015	ПСЧ-ЗТА.07.612	09002944	2011	по предписанию АО "ПСК"

Электропотребление		Показания на 01.01.2016 г.		Показания на 31.12.2016 г.	
№счетчика	Принадлежность	день	ночь	день	ночь
06003686	Ком.	3558	1712	3971	1921
06003505	Лифт	22386	23736	25077	26454
09002944	Авар.осв.	13940	2910	16542	3457
Расход за период				9180	

Водопотребление		Показания на 01.01.2016 г.		Показания на 31.12.2016 г.	
№счетчика	Принадлежность	м3		м3	
14512318	Основной	2896		8265	
00049	Пожарный	4		4	
Расход за период				5369	

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ**  
**многоквартирного дома № 5 корпус 3 по ул. Спирина**

№ п/п	Показатели	Един. Измер.	Количество/ Показатели
1	2	3	4
1	Общая площадь здания	кв.м	<b>2862,6</b>
2	Общая площадь жилая	кв.м	2116,4

3	Площадь общего имущества	кв.м	324,2
4	Подвал	кв.м	191,0
5	Чердак	кв.м	231,0
6	Число квартир	шт.	36
7	Количество жителей расчетное/ зарегистрированное	чел	95
8	Плотность заселения	м2	30
9	Средняя внутренняя высота помещений	м	2,54
10	Число лестниц/этажей	шт	1 лест./9 эт.
11	Год ввода в эксплуатацию	год	2010 г.
12	Тепловой пункт (ИТП)	закрытый с пластинчатыми теплообменниками и циркуляционными насосами.	
13	Параметры теплоносителя	150/70-95/70	
14	Система отопления	Зависимая	
15	Система ГВС	Закрытый водоразбор	
16	Параметры ГВС	70/45-60	
17	Регуляторы Ц.О и ГВС	ц.о.-погодного регулирования, гвс-регулятор температуры	
18	Система электроснабжения	ГРЩ	
19	Освещение	есть	
20	Лифты	Пассажирские-630 кг	
21	Функциональное назначение, тип и конструктивное решения здания:		
22	Назначение	жилое	
23	Размещение в застройке	отдельностоящее	
24	Тип	1-х секционный 9-ти этажный	
25	Наружные стены	железобетонные панели	
26	Кровля	плоская	
27	Окна	двухкамерный стеклопакет	
28	Двери уличные	металлические с доводчиком	

**Исходные данные и расчеты теплотребления, электропотребления системами инженерного обеспечения для расчета энергопотребления по адресу СПб., г. Красное Село ул. Спирина дом 5 корпус 3 литер А.**

Наименование энергоносителя	Единица измерения	Январь - декабрь 2016год
Электрическая энергия	кВт·ч	9 180
Тепловая энергия, в том числе:	Гкал	418
Отопление	Гкал	301
Гкал для приготовления горячей воды	Гкал	117
Вода холодная, в том числе:	куб. м	5 369
Вода для приготовления горячей	куб. м	1 942
Базовый показатель градусо-суток отопительного периода	°С*сут	4 796
Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в МКД, отражающий суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды	кВт*ч/м2	<b>238</b>
Период отопления	сут.	01.01.-06.05.16 г.; 21.09.-31.12.16г.
Количество жителей расчетное/ зарегистрированное	чел.	95
Фактическая продолжительность отопительного периода	сут.	229
Фактический показатель градусо-суток отопительного периода	°С*сут	4992
Коэффициент приведенных климатических условий	ГСОПр/ГСОПф	0,96
Общие удельные годовые приведенные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию	кВт*ч/м2	<b>117,5</b>
Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение	кВт*ч/м2	<b>47,5</b>

Общий удельный годовой расход электрической энергии на системы инженерного обеспечения	кВт*ч/м2	<b>3,21</b>
Итого годовой фактический расход	кВт*ч/м2	<b>168</b>
Величина отклонения значения фактического расхода к нормативному,	%	<b>-30</b>
Класс энергетической эффективности		<b>B</b>

**В соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» УСТАНОВИТЬ**



Прилагаемые к акту документы: материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-государственный  
жилищный инспектор Санкт-Петербурга  
Отдел контроля и надзора  
Красносельского, Петродворцового  
районов Государственной жилищной  
инспекции Санкт-Петербурга



(подпись)

Васютин А. Н.

(Ф.И.О)


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Нетронина Т.Н. (по доверенности от 01.01.2017)

---

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица органа власти, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина)

« 15 » августа 2017 г.



---

(подпись)