

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020**

Абонент: **Жилые дома Красное Село из дог. с ООО "КомСервис"**  
 Адрес: **Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1-Красносельская**

Договор: **22929.040.6**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 60747

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:	<b>29.07.2023</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ТСРВ-033(034) № 905216</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-470(Л)	0.109	54.34	Взлёт ТПС	
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-470Л-40	0.109	54.34	Взлёт ТПС	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0.2992</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0.2967</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0.0942</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>89.76</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>37.68</b> Gгвс.м=

Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.12.2019	24.00		158.05	157.33	0.72	70.62	47.88	22.74																3.63
24.12.2019	24.00		162.60	161.82	0.78	70.23	47.91	22.32																3.67
25.12.2019	24.00		161.17	160.63	0.54	70.26	47.93	22.33																3.63
26.12.2019	24.00		159.21	158.86	0.35	70.62	47.79	22.83																3.66
27.12.2019	24.00		155.22	155.00	0.22	70.65	47.63	23.02																3.59
28.12.2019	24.00		161.97	161.89	0.08	70.72	47.55	23.17																3.76
29.12.2019	24.00		164.71	164.48	0.23	70.71	47.31	23.40																3.87
30.12.2019	24.00		163.96	163.77	0.19	70.76	47.46	23.30																3.83
31.12.2019	24.00		178.82	178.69	0.13	70.68	47.49	23.19																4.16
01.01.2020	24.00		157.70	156.90	0.80	70.39	47.51	22.88																3.65
02.01.2020	24.00		161.54	160.82	0.72	70.50	47.57	22.93																3.74
03.01.2020	24.00		158.71	157.95	0.76	70.53	47.71	22.82																3.66
04.01.2020	24.00		159.50	158.84	0.66	70.64	47.63	23.01																3.71
05.01.2020	24.00		162.20	161.43	0.77	70.55	47.58	22.97																3.77
06.01.2020	24.00		163.38	162.66	0.72	70.75	47.45	23.30																3.85
07.01.2020	24.00		158.23	157.50	0.73	70.71	47.58	23.13																3.70
08.01.2020	24.00		164.44	163.75	0.69	70.69	47.68	23.01																3.82
09.01.2020	24.00		161.75	161.09	0.66	70.48	47.71	22.77																3.72
10.01.2020	24.00		163.87	163.41	0.46	70.52	47.69	22.83																3.77
11.01.2020	24.00		163.46	163.04	0.42	70.89	47.46	23.43																3.86
12.01.2020	24.00		171.46	171.03	0.43	70.67	47.63	23.04																3.98
13.01.2020	24.00		164.90	164.48	0.42	70.55	47.65	22.90																3.80
14.01.2020	24.00		161.26	160.72	0.54	70.57	47.68	22.89																3.72
15.01.2020	24.00		161.12	160.57	0.55	70.67	47.84	22.83																3.71
16.01.2020	24.00	*	162.04	162.18	-0.14	70.61	48.20	22.41																3.64
17.01.2020	24.00		168.48	168.48	0.00	70.51	48.43	22.08																3.72
18.01.2020	24.00		170.98	170.97	0.01	70.48	48.22	22.26																3.81
19.01.2020	24.00		174.20	174.26	-0.06	70.72	47.96	22.76																3.97
20.01.2020	24.00		164.96	164.94	0.02	70.62	48.02	22.60																3.73
21.01.2020	24.00		164.25	164.20	0.05	70.39	48.15	22.24																3.66
22.01.2020	24.00		168.33	168.39	-0.06	70.48	48.03	22.45																3.78
Среднее	24.00		163.63	163.23	0.40	70.59	47.75	22.83																3.76
Итого	744.00		5072.47	5060.08	12.39																			116.57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.01.2020	23050.3	22981.50							3371.22

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5.36 °C 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 116.57 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

**ГРУП "ТЭК СПО"**  
**Филиал "Энергосбыт"**  
**Управление приборного учета**  
**Отдел эксплуатации КУУТЭ**  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
**25 ЯНВ 2020**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

*Евдокимов Дмитрий Геннадьевич*

Представитель теплоснабжающей организации

*Рашидов*

