

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1-Красносельская

Договор: 22929.040.6(2025.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 60747

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Схема подключения:	2-х трубная схема	график:	150/70
Вычислитель: ТСРВ-033(034) № 905216	расходомер: ЭРСВ-470(Л)	Приборы УУТЭ поверены до:	29.07.2023	Режим (схема):	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0.109	Gmax= 54.34	Термопреобр.:	Взлёт ТПС	Взлёт ТПС
Обратный трубопровод (M2)	Gmin= 0.109	Gmax= 54.34	Термопреобр.:	Взлёт ТПС	Взлёт ТПС
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.2992	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0.2967
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.0942
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 89.76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 37.68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ti час	HC	Учет отопление (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2					
23.09.2020	24.00		126.90	125.52	1.38	67.52	50.00	17.52																			2.30
24.09.2020	24.00		122.02	120.62	1.40	67.38	50.75	16.63																			2.10
25.09.2020	24.00		132.77	131.38	1.39	66.71	50.66	16.05																			2.21
26.09.2020	24.00		130.69	129.74	0.95	66.94	51.01	15.93																			2.14
27.09.2020	24.00		129.51	128.64	0.87	67.66	50.51	17.15																			2.27
28.09.2020	24.00		133.51	133.33	0.18	67.90	49.63	18.27																			2.45
29.09.2020	24.00		138.65	138.30	0.35	66.88	50.00	16.88																			2.36
30.09.2020	24.00		132.71	132.29	0.42	67.21	49.68	17.53																			2.35
01.10.2020	24.00		139.27	139.10	0.17	67.29	49.41	17.88																			2.50
02.10.2020	24.00		127.72	127.55	0.17	67.72	49.24	18.48																			2.37
03.10.2020	24.00		134.21	133.94	0.27	67.11	49.59	17.52																			2.37
04.10.2020	24.00		141.17	140.82	0.35	67.17	50.05	17.12																			2.44
05.10.2020	24.00		131.95	131.71	0.24	67.72	49.45	18.27																			2.43
06.10.2020	24.00		128.81	128.47	0.34	67.44	49.69	17.75																			2.31
07.10.2020	24.00		127.09	126.68	0.41	67.37	49.56	17.81																			2.29
08.10.2020	24.00		135.92	135.54	0.38	67.50	49.29	18.21																			2.50
09.10.2020	24.00		127.98	127.57	0.41	67.41	49.38	18.03																			2.33
10.10.2020	24.00		141.91	141.60	0.31	67.54	49.24	18.30																			2.62
11.10.2020	24.00		156.53	156.37	0.16	67.42	49.23	18.19																			2.86
12.10.2020	24.00		139.49	139.31	0.18	67.40	49.07	18.33																			2.57
13.10.2020	24.00		156.80	156.63	0.17	67.57	48.94	18.63																			2.94
14.10.2020	24.00		167.49	167.33	0.16	67.46	49.19	18.27																			3.07
15.10.2020	24.00		181.63	181.36	0.27	66.57	49.74	16.83																			3.08
16.10.2020	24.00		188.96	188.59	0.37	66.53	49.86	16.67																			3.18
17.10.2020	24.00		175.00	175.06	-0.06	68.05	48.99	19.06																			3.34
18.10.2020	24.00		182.03	182.00	0.03	67.78	49.11	18.67																			3.41
19.10.2020	24.00		178.39	178.47	-0.08	67.56	48.97	18.59																			3.32
20.10.2020	24.00		179.52	179.43	0.09	67.75	48.97	18.78																			3.38
21.10.2020	24.00		173.33	173.34	-0.01	67.88	48.61	19.27																			3.35
22.10.2020	24.00		161.30	161.38	-0.08	69.45	48.31	21.14																			3.41
Среднее	24.00		147.44	147.07	0.37	67.46	49.54	17.93																			2.67
Итого	720.00		4423.26	4412.07	11.19																						80.25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.10.2020	55347.4	55340.00							9946.22

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 11.83 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 89.76 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобц: 80.25 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.
89,76 Гкал
итого к расчету по приборам учета с учетом корректировок
80,25 Гкал
ребилиш

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 ОКТ 2020
 «___» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
 ОГРНИП 31784700233369
 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
89,76
89,76