

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонтент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1-Красносельская**

Договор: **2025.34.040.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **60747**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2023	Режим (схема):	
Вычислитель: ТСРВ-033(034) № 905216	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-470(П)	0,109	54,34	Взлёт ТПС	
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-470Л-40	0,109	54,34	Взлёт ТПС	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2992	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,2967
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0942
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 89,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 37,68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал	
23.01.2021	24,00		120,44	122,70	-2,26	86,25	49,32	36,93															4,34
24.01.2021	24,00		130,92	133,07	-2,15	83,47	48,77	34,70															4,45
25.01.2021	24,00		128,17	129,89	-1,72	80,80	48,46	32,34															4,07
26.01.2021	24,00		132,55	134,25	-1,70	79,50	48,34	31,16															4,05
27.01.2021	24,00		131,21	132,93	-1,72	79,42	48,78	30,64															3,94
28.01.2021	24,00		134,72	136,48	-1,76	79,59	48,74	30,85															4,08
29.01.2021	24,00		133,01	134,69	-1,68	79,75	48,99	30,76															4,02
30.01.2021	24,00		137,16	138,82	-1,66	79,51	48,79	30,72															4,14
31.01.2021	24,00		140,37	142,20	-1,83	79,63	48,45	31,18															4,29
01.02.2021	24,00		139,48	141,24	-1,76	79,78	48,44	31,34															4,29
02.02.2021	24,00		129,62	131,63	-2,01	82,78	49,05	33,73															4,28
03.02.2021	24,00		122,34	124,70	-2,36	87,02	50,19	36,83															4,40
04.02.2021	24,00		122,86	125,62	-2,76	89,76	50,34	39,42															4,71
05.02.2021	24,00		120,41	123,28	-2,87	91,42	50,43	40,99															4,80
06.02.2021	24,00		120,53	123,71	-3,18	93,73	50,67	43,06															5,04
07.02.2021	24,00		123,00	126,17	-3,17	93,16	50,21	42,95															5,13
08.02.2021	24,00		121,01	124,14	-3,13	93,19	50,49	42,70															5,02
09.02.2021	24,00		119,54	122,63	-3,09	93,38	50,60	42,78															4,97
10.02.2021	24,00		119,92	123,10	-3,18	93,26	50,57	42,69															4,97
11.02.2021	24,00		121,12	124,30	-3,18	93,38	50,40	42,98															5,06
12.02.2021	24,00		118,18	121,21	-3,03	93,28	50,54	42,74															4,91
13.02.2021	24,00	*	122,46	125,80	-3,34	93,18	50,73	42,45															5,05
14.02.2021	24,00		135,64	139,56	-3,92	93,42	52,12	41,30															5,41
15.02.2021	24,00		132,67	136,50	-3,83	93,49	52,16	41,33															5,30
16.02.2021	24,00		124,15	127,68	-3,53	93,12	51,66	41,46															4,98
17.02.2021	24,00		118,73	122,08	-3,35	93,08	50,87	42,21															4,85
18.02.2021	24,00		119,35	122,77	-3,42	93,28	50,35	42,93															4,96
19.02.2021	24,00		118,86	122,26	-3,40	93,22	50,56	42,66															4,91
20.02.2021	24,00		119,20	122,55	-3,35	92,98	50,83	42,15															4,86
21.02.2021	24,00		118,09	121,43	-3,34	92,99	50,59	42,40															4,85
22.02.2021	24,00		117,86	121,20	-3,34	93,18	50,90	42,28															4,82
Среднее	24,00		125,60	128,34	-2,74	88,52	50,04	38,47															4,68
Итого	744,00		3893,57	3978,59	-85,02																		144,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.02.2021	73096,4	73220,10							12899,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,2 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, **144,95** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Электронный документ 6с3fd516-795d-4ed5-8128-098030569794

Отправить

Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 23.02.2021 15:16 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Отправлено

Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 23.02.2021 15:17 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Утверждено

ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
 23.02.2021 15:47 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308