

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"** Договор: **2025.34.040.1** Телефон: _____ Узел учета: **Общий**
 Адрес: **Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2** Строит. адрес: _____ Код УУТЗ: **60747**
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **котельная 1-Красносельская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЗ поверены до: **27.07.2023** Режим (схема):
 Вычислитель: **ТСРВ-033(034) № 905216** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр. давления:
 Подающий трубопровод (M1) ЭРСВ-470(П) 0,109 54,34 Взлёт ТПС
 Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-470Л-40 0,109 54,34 Взлёт ТПС
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2992** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв.= **0** Qгвс.= **0,2967**
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= **0,2992** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гвс.ср.= **0** Qгвс.ср.= **0,0942**
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **89,76** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв.= **0** Gгвс.= **37,68** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021	24,00		160,41	160,64	-0,23	77,24	50,39	26,85														4,30
24.03.2021	24,00		154,59	154,27	0,32	72,26	48,24	24,02														3,73
25.03.2021	24,00		171,86	171,78	0,08	69,79	48,29	21,50														3,70
26.03.2021	24,00	*	165,13	168,94	-3,81	68,91	48,46	20,45														3,39
27.03.2021	24,00		193,04	191,87	1,17	67,91	49,00	18,91														3,72
28.03.2021	23,00		180,48	178,89	1,59	67,57	48,64	18,93														3,50
29.03.2021	24,00		188,92	187,17	1,75	67,19	48,81	18,38														3,56
30.03.2021	24,00		188,02	186,37	1,65	66,88	48,74	18,14														3,50
31.03.2021	24,00		207,59	205,64	1,95	66,75	49,21	17,54														3,75
01.04.2021	24,00		226,48	224,83	1,65	66,46	49,82	16,64														3,86
02.04.2021	24,00		217,11	215,77	1,34	66,93	49,57	17,36														3,84
03.04.2021	24,00		240,56	239,58	0,98	67,34	50,28	17,06														4,16
04.04.2021	24,00		256,84	255,87	0,97	66,25	50,50	15,75														4,10
05.04.2021	24,00	*	184,45	188,96	-4,51	66,80	49,09	17,71														3,25
06.04.2021	24,00		170,01	170,34	-0,33	72,93	49,65	23,28														3,95
07.04.2021	24,00		233,78	232,88	0,90	67,22	50,06	17,16														4,07
08.04.2021	24,00		239,84	238,74	1,10	66,91	50,09	16,82														4,10
09.04.2021	24,00		229,13	228,01	1,12	66,71	50,05	16,66														3,88
10.04.2021	24,00		206,73	205,43	1,30	66,53	49,23	17,30														3,65
11.04.2021	24,00		226,34	225,52	0,82	66,92	49,78	17,14														3,93
12.04.2021	24,00		164,26	163,36	0,90	66,44	49,29	17,15														2,87
13.04.2021	24,00		161,51	160,40	1,11	66,36	49,01	17,35														2,86
14.04.2021	24,00		195,24	194,26	0,98	66,42	49,01	17,41														3,45
15.04.2021	24,00		209,82	209,11	0,71	66,72	49,06	17,66														3,75
16.04.2021	24,00		184,50	183,90	0,60	66,68	48,51	18,17														3,39
17.04.2021	24,00		174,29	173,45	0,84	66,38	48,61	17,77														3,14
18.04.2021	24,00		181,22	180,57	0,65	66,08	48,94	17,14														3,14
19.04.2021	24,00		165,13	163,92	1,21	66,60	48,30	18,30														3,09
20.04.2021	24,00		173,33	172,54	0,79	66,69	48,57	18,12														3,18
21.04.2021	24,00		192,56	191,66	0,90	66,71	48,77	17,94														3,50
22.04.2021	24,00		199,06	198,12	0,94	66,50	49,34	17,16														3,47
Среднее	23,97		195,17	194,55	0,63	67,65	49,20	18,44														3,61
Итого	743,00		6042,23	6022,79	19,44																	111,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.04.2021	83127,9	83294,30							14314,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,15 Гкал** Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,64 °C** **0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **111,93 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. _____ м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 267261b8-8e5b-4d8b-8d15-67e02fb107e6

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич / /
23.04.2021 12:02 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
 Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.04.2021 13:11 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308